

De werkgevers moeten beroep doen op een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) om hun elektrische installaties te laten controleren.

WETGEVING

Op vraag van een bedrijf zal een EDTC een controle uitvoeren en een verslag opmaken omtrent zijn bevindingen.

De werkgever is verplicht deze verslagen te bewaren (met inbegrip van de gedane vaststellingen en de besluiten van het bezoek) en ze ter beschikking te houden van de bevoegde ambtenaar.

De verslagen van indienststelling moeten bewaard worden zolang de betreffende installatie in gebruik is in het bedrijf.

Deze verslagen moeten voorgelegd worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

De werkgever moet ook zo snel mogelijk gevolg geven aan de gemaakte opmerkingen en vastgestelde overtredingen.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRISCHE INSTALLATIES

| Hoogspanningsinstallaties | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---------------|
| Omschrijving | Gekwalificeerde instantie | Wetgeving | Verslag van indienststelling | Periodiciteit |
| In dienst vóór 1/1/1983 | Externe dienst voor technische controle | Titel 2 van boek III van de codex over het welzijn op het werk | Neen | 1 jaar* |
| In dienst na 1/1/1983 | Externe dienst voor technische controle | AREI, art 272 + specifieke wetgeving voor ziekenhuizen ¹ , rustoorden ² , logiesverstrekkende bedrijven ³ | Ja | 1 jaar* |
| <p>¹ K.B. 6/11/1979 art. 7.3; ² K.B. 12/03/1974 art. 7.3 en Decreet van Vlaamse Gemeenschap (4/11/1987), Decreet van Waalse Gemeenschap (3/12/1998), Decreet van Brussels Gewest (17/12/1983) en Besluit van de Duitse Gemeenschap (3/12/1997); ³ Besluit van Vlaamse Executieve 27/01/1988.</p> | | | | |

* Uitzondering op deze jaarlijkse controle vormen de ontstekingsinrichtingen van de branders van de warmtegenerators waarin een vloeibare brandstof wordt gebruikt en die deel uitmaken van een centrale verwarmingsinstallatie, alsook de installaties van ontladingslampen van categorie B van ziekenhuizen en logiesverstrekkende bedrijven. De volgende controle is dan van toepassing:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ziekenhuizen | 3 jaar |
| Logiesverstrekkende bedrijven | 5 jaar |

| Laagspanningsinstallaties | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|
| Omschrijving | Gekwalificeerde instantie | Wetgeving | Verslag van indienststelling | Periodiciteit |
| Huishoudelijke Installaties (na 1/10/1981) | Externe dienst voor technische controle | AREI, art. 270 en art. 271 | Ja | 25 jaar |
| Industriële Installaties (na 1/1/1983) | Externe dienst voor technische controle | AREI, art 270 en art. 271 | Ja | 5 jaar |
| Kinderdagverblijven | Externe dienst voor technische controle | Vlaams Besluit 05/10/2001 (BS 09/01/2002 art. 42) | Ja | 5 jaar |
| Logies-verstrekken- de bedrijven | Externe dienst voor technische controle | Vlaams Besluit 27/01/1988 (BS 27/05/1988 art. 8.2.2 en RGPT/RGIE) | Ja | 5 jaar |
| Rustoord voor bejaarden | Externe dienst voor technische controle | KB 12/03/1974 (BS 23/05/74) art. 7.3 en specifieke wetgeving ² | Ja | 3 jaar of 1 jaar in functie van gewest en/of type installatie |
| Schouwspelzalen | Externe dienst voor technische controle | ARAB, art 646 en art. 677 en Vlare II-Deel 5-Artikel 5.32.3.4 | Ja | 1 jaar |
| Voetbalstadia | Externe dienst voor technische controle | KB 02/06/1999 (MB 05/06/1999) | Ja | 1 jaar |
| Ziekenhuizen | Externe dienst voor technische controle | KB 6/11/1979 (MB 11/01/80) art. 7.3 | Ja | 3 jaar |
| Werfaansluiting | Externe dienst voor technische controle | RGIE, art 270 en art. 271 | Ja | 12 maanden |

LIJST MET DE ERKENDE EDTC

Voor de lijst van de erkende Externe Diensten voor technische controle van de elektrische installaties kan men beroep doen op **Cohezio** (voor contactgegevens: zie onderaan) of men kan deze zelf aanvragen bij de bevoegde Federale Dienst (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) via e-mail: info.eco@economie.fgov.be.